Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 5

Mess- und Probenahme-stelle:	Kennzahl			
	Name	HB 3000 , linke Wasserkammer		
Wassergewinnungsanlage:				
Proben-ID des Labors:		2209333-6		
Probenahme:	Datum	20.09.2022		
	Uhrzeit	10:52		
Probengewinnung:		Stichprobe	**Medium:**	Trinkwasser kalt
Messprogramm:				

Nr.	Parameter		Sonder-zeichen	Messwert/ Unterschl.	Einheit	Probenvorbehandlung
1	1779	Koloniezahl 22 °C		1	KbE/ml	
2	1780	Koloniezahl 36 °C		1	KbE/ml	
3	1772	Escherichia coli		0	KbE/100ml	
4	1773	Coliforme Bakterien		0	KbE/100ml	
5	1774	Enterokokken		0	KbE/100ml	
6	1021	Wassertemperatur (vor Ort)		14,5	°C	
7	1081	Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C		311	µS/cm	
8	1061	pH-Wert (vor Ort) elektrometrisch		8,0		
9	1042	Geruch		100		
10	1052	Geschmack		100		
11	1027	spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm	<	0,05	1/m	
12	1035	Trübung in Formazineinheiten		0,12	TE/F	
13	1248	Ammonium	<	0,02	mg/l	
14	1231	Cyanid, gesamt	<	0,002	mg/l	
15	1246	Nitrit	<	0,01	mg/l	
16	1532	Permanganat-Index		0,28	mg/l	
17	1321	Fluorid	<	0,05	mg/l	
18	1325	Bromat	<	0,003	mg/l	
19	1331	Chlorid		16	mg/l	
20	1244	Nitrat		25	mg/l	
21	1313	Sulfat		22	mg/l	
22	1131	Aluminium	<	0,01	mg/l	
23	1145	Antimon	<	0,001	mg/l	
24	1142	Arsen	<	0,003	mg/l	
25	1138	Blei	<	0,003	mg/l	
26	1211	Bor	<	0,1	mg/l	
27	1165	Cadmium	<	0,0005	mg/l	
28	1151	Chrom gesamt	<	0,005	mg/l	
29	1182	Eisen	<	0,01	mg/l	
30	1161	Kupfer	<	0,01	mg/l	
31	1112	Natrium		3,78	mg/l	
32	1188	Nickel	<	0,002	mg/l	
33	1171	Mangan	<	0,005	mg/l	
34	1218	Selen	<	0,003	mg/l	
35	1166	Quecksilber; gesamt	<	0,0002	mg/l	
36	1122	Calcium		36,3	mg/l	
37	1121	Magnesium		9,54	mg/l	
38	1113	Kalium		4,74	mg/l	
39	1472	Säurekapazität bis pH 4,3		1,54	mmol/l	
40	1479	Härte		7,27	°dH	
41	1077	Sättigungsindex (C10)		-0,095		
42	1076	pH-Wert berechnet nach Sättigung mit CaCO3		8,1		
43	1078	Calcitlösekapazität (C10)		0,949	mg/l	
44	2371	Benzol	<	0,3	µg/l	
45	2008	1,2-Dichlorethan	<	0,5	µg/l	
46	2021	Tetrachlorethen + Trichlorethen (Summe nach TrinwV 2001)	<	1	µg/l	
47	2080	Trihalogenmethane (nach TrinkwV)	<	1	µg/l	
48	2454	Benzo(a)pyren	<	0,003	µg/l	
49	1570	PAK (Summe nach TrinkWV 2001)	<	0,01	µg/l	
50	1523	TOC		1,1	mg/l	
51	1360	Uran		1,1	µg/l	
52	1254	Nitrat/50 + Nitrit/3 (nach TrinkwV 2001)		0,49	mg/l	